

臺北市校園用電安全自我檢查表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學		檢核日期	115.6.17
	校舍名稱：忠孝樓		檢核人員	組長蔡翔宇
樓層：1~4樓(含地下室)				
項次	檢查內容	檢查結果	異常紀錄/後續改善措施	
1	檢查電器設備周圍環境是否潮濕或有積水情形(如：魚缸、加濕器等)。	☒ 否 ☐ 是		
2	檢查會產生熱源之電器設備周圍環境是否有易燃物品。	☒ 否 ☐ 是		
3	檢查使用中的電器設備插頭是否有緊密插牢於插座上。	☒ 否 ☒ 是		
4	檢查延長線是否同時連接多個高耗電電器(如：吹風機、電鍋、電磁爐、微波爐、烤箱等)。	☒ 否 ☐ 是		
5	檢查延長線是否有捆綁捲曲情形。	☒ 否 ☐ 是		
6	檢查延長線放置處上方是否有重物壓置之情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
7	目視電線或延長線外觀是否有破損、龜裂或熱熔解情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
8	檢查使用中之電線及延長線是否有發熱或有異味發生。	☒ 否 ☐ 是		
9	檢查插座及開關是否有破損、鬆脫或接觸不良情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
10	較長時間未使用之電器設備電源是否拔除。	☐ 否 ☒ 是		
說明	1. 請定期辦理用電安全檢查，並由檢查單位做成紀錄保存備查。 2. 請依檢查內容查核，若有異常情形請填寫異常紀錄，並於時限內完成改善。 3. 如有用電相關問題切勿自行處理，請通知業務單位由專業人員進行維護及處理。			

檢核人員：組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼總務主任 吳燕如

臺北市校園用電安全自我檢查表

114年10月29日 第一次修訂

檢核 資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學		檢核 日期	115.6.17
	校舍名稱：仁愛樓		檢核 人員	組長蔡翔宇
樓層：1~3樓(含地下室、露臺)				
項次	檢查內容	檢查結果	異常紀錄/後續改善措施	
1	檢查電器設備周圍環境是否潮濕或有積水情形(如：魚缸、加濕器等)。	☒ 否 ☐ 是		
2	檢查會產生熱源之電器設備周圍環境是否有易燃物品。	☒ 否 ☐ 是		
3	檢查使用中的電器設備插頭是否有緊密插牢於插座上。	☐ 否 ☒ 是		
4	檢查延長線是否同時連接多個高耗電電器(如：吹風機、電鍋、電磁爐、微波爐、烤箱等)。	☒ 否 ☐ 是		
5	檢查延長線是否有捆綁捲曲情形。	☒ 否 ☐ 是		
6	檢查延長線放置處上方是否有重物壓置之情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
7	目視電線或延長線外觀是否有破損、龜裂或熱熔解情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
8	檢查使用中之電線及延長線是否有發熱或有異味發生。	☒ 否 ☐ 是		
9	檢查插座及開關是否有破損、鬆脫或接觸不良情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
10	較長時間未使用之電器設備電源是否拔除。	☐ 否 ☒ 是		
說明	1. 請定期辦理用電安全檢查，並由檢查單位做成紀錄保存備查。 2. 請依檢查內容查核，若有異常情形請填寫異常紀錄，並於時限內完成改善。 3. 如有用電相關問題切勿自行處理，請通知業務單位由專業人員進行維護及處理。			

檢核人員 組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼黃燕如
總務主任

臺北市校園用電安全自我檢查表

114年10月29日第一次修訂

檢核 資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學		檢核 日期	115.6.17
	校舍名稱：信義樓		檢核 人員	組長蔡翔宇
樓層：1~3樓(含露臺)				
項次	檢查內容	檢查結果	異常紀錄/後續改善措施	
1	檢查電器設備周圍環境是否潮濕或有積水情形(如：魚缸、加濕器等)。	☒ 否 ☐ 是		
2	檢查會產生熱源之電器設備周圍環境是否有易燃物品。	☒ 否 ☐ 是		
3	檢查使用中的電器設備插頭是否有緊密插牢於插座上。	☐ 否 ☒ 是		
4	檢查延長線是否同時連接多個高耗電電器(如：吹風機、電鍋、電磁爐、微波爐、烤箱等)。	☒ 否 ☐ 是		
5	檢查延長線是否有捆綁捲曲情形。	☒ 否 ☐ 是		
6	檢查延長線放置處上方是否有重物壓置之情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
7	目視電線或延長線外觀是否有破損、龜裂或熱熔解情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
8	檢查使用中之電線及延長線是否有發熱或有異味發生。	☒ 否 ☐ 是		
9	檢查插座及開關是否有破損、鬆脫或接觸不良情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
10	較長時間未使用之電器設備電源是否拔除。	☐ 否 ☒ 是		
說明	1. 請定期辦理用電安全檢查，並由檢查單位做成紀錄保存備查。 2. 請依檢查內容查核，若有異常情形請填寫異常紀錄，並於時限內完成改善。 3. 如有用電相關問題切勿自行處理，請通知業務單位由專業人員進行維護及處理。			

檢核人員 組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼黃燕如
總務主任

臺北市校園用電安全自我檢查表

114年10月29日 第一次修訂

檢核 資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學		檢核 日期	115.6.17
	校舍名稱：和平樓		檢核 人員	組長蔡翔宇
樓層：1~4樓				
項次	檢查內容	檢查結果	異常紀錄/後續改善措施	
1	檢查電器設備周圍環境是否潮濕或有積水情形(如：魚缸、加濕器等)。	☒ 否 ☐ 是		
2	檢查會產生熱源之電器設備周圍環境是否有易燃物品。	☒ 否 ☐ 是		
3	檢查使用中的電器設備插頭是否有緊密插牢於插座上。	☐ 否 ☒ 是		
4	檢查延長線是否同時連接多個高耗電電器(如：吹風機、電鍋、電磁爐、微波爐、烤箱等)。	☒ 否 ☐ 是		
5	檢查延長線是否有捆綁捲曲情形。	☒ 否 ☐ 是		
6	檢查延長線放置處上方是否有重物壓置之情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
7	目視電線或延長線外觀是否有破損、龜裂或熱熔解情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
8	檢查使用中之電線及延長線是否有發熱或有異味發生。	☒ 否 ☐ 是		
9	檢查插座及開關是否有破損、鬆脫或接觸不良情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
10	較長時間未使用之電器設備電源是否拔除。	☐ 否 ☒ 是		
說明	1. 請定期辦理用電安全檢查，並由檢查單位做成紀錄保存備查。 2. 請依檢查內容查核，若有異常情形請填寫異常紀錄，並於時限內完成改善。 3. 如有用電相關問題切勿自行處理，請通知業務單位由專業人員進行維護及處理。			

檢核人員 組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼黃燕茹
總務主任

臺北市校園用電安全自我檢查表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學		檢核日期	115.6.19
	校舍名稱：莊敬樓		檢核人員	組長蔡翔宇
樓層：1~4樓(含地下室)				
項次	檢查內容	檢查結果	異常紀錄/後續改善措施	
1	檢查電器設備周圍環境是否潮濕或有積水情形(如：魚缸、加濕器等)。	☒ 否 ☐ 是		
2	檢查會產生熱源之電器設備周圍環境是否有易燃物品。	☒ 否 ☐ 是		
3	檢查使用中的電器設備插頭是否有緊密插牢於插座上。	☐ 否 ☒ 是		
4	檢查延長線是否同時連接多個高耗電電器(如：吹風機、電鍋、電磁爐、微波爐、烤箱等)。	☒ 否 ☐ 是		
5	檢查延長線是否有捆綁捲曲情形。	☒ 否 ☐ 是		
6	檢查延長線放置處上方是否有重物壓置之情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
7	目視電線或延長線外觀是否有破損、龜裂或熱熔解情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
8	檢查使用中之電線及延長線是否有發熱或有異味發生。	☒ 否 ☐ 是		
9	檢查插座及開關是否有破損、鬆脫或接觸不良情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
10	較長時間未使用之電器設備電源是否拔除。	☐ 否 ☒ 是		
說明	1. 請定期辦理用電安全檢查，並由檢查單位做成紀錄保存備查。 2. 請依檢查內容查核，若有異常情形請填寫異常紀錄，並於時限內完成改善。 3. 如有用電相關問題切勿自行處理，請通知業務單位由專業人員進行維護及處理。			

檢核人員：組長蔡翔宇

單位主管：教師兼總務主任黃燕如

臺北市校園用電安全自我檢查表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學		檢核日期	115.6.17
	校舍名稱：自強樓		檢核人員	組長蔡翔宇
樓層：1~3樓(含地下室、露臺)				
項次	檢查內容	檢查結果	異常紀錄/後續改善措施	
1	檢查電器設備周圍環境是否潮濕或有積水情形(如：魚缸、加濕器等)。	☒ 否 ☐ 是		
2	檢查會產生熱源之電器設備周圍環境是否有易燃物品。	☒ 否 ☐ 是		
3	檢查使用中的電器設備插頭是否有緊密插牢於插座上。	☐ 否 ☒ 是		
4	檢查延長線是否同時連接多個高耗電電器(如：吹風機、電鍋、電磁爐、微波爐、烤箱等)。	☒ 否 ☐ 是		
5	檢查延長線是否有捆綁捲曲情形。	☒ 否 ☐ 是		
6	檢查延長線放置處上方是否有重物壓置之情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
7	目視電線或延長線外觀是否有破損、龜裂或熱熔解情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
8	檢查使用中之電線及延長線是否有發熱或有異味發生。	☒ 否 ☐ 是		
9	檢查插座及開關是否有破損、鬆脫或接觸不良情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
10	較長時間未使用之電器設備電源是否拔除。	☐ 否 ☒ 是		
說明	1. 請定期辦理用電安全檢查，並由檢查單位做成紀錄保存備查。 2. 請依檢查內容查核，若有異常情形請填寫異常紀錄，並於時限內完成改善。 3. 如有用電相關問題切勿自行處理，請通知業務單位由專業人員進行維護及處理。			

檢核人員：

組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼黃燕茹
總務主任

臺北市校園用電安全自我檢查表

114年10月29日第一次修訂

檢核 資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學		檢核 日期	115.6.17
	校舍名稱：力行樓		檢核 人員	組長蔡翔宇
樓層：1~4樓(含地下室)				
項次	檢查內容	檢查結果	異常紀錄/後續改善措施	
1	檢查電器設備周圍環境是否潮濕或有積水情形(如：魚缸、加濕器等)。	☒ 否 ☐ 是		
2	檢查會產生熱源之電器設備周圍環境是否有易燃物品。	☒ 否 ☐ 是		
3	檢查使用中的電器設備插頭是否有緊密插牢於插座上。	☐ 否 ☒ 是		
4	檢查延長線是否同時連接多個高耗電電器(如：吹風機、電鍋、電磁爐、微波爐、烤箱等)。	☒ 否 ☐ 是		
5	檢查延長線是否有捆綁捲曲情形。	☒ 否 ☐ 是		
6	檢查延長線放置處上方是否有重物壓置之情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
7	目視電線或延長線外觀是否有破損、龜裂或熱熔解情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
8	檢查使用中之電線及延長線是否有發熱或有異味發生。	☒ 否 ☐ 是		
9	檢查插座及開關是否有破損、鬆脫或接觸不良情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
10	較長時間未使用之電器設備電源是否拔除。	☐ 否 ☒ 是		
說明	1. 請定期辦理用電安全檢查，並由檢查單位做成紀錄保存備查。 2. 請依檢查內容查核，若有異常情形請填寫異常紀錄，並於時限內完成改善。 3. 如有用電相關問題切勿自行處理，請通知業務單位由專業人員進行維護及處理。			

檢核人員：

組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼黃燕茹
總務主任

臺北市校園用電安全自我檢查表

114年10月29日第一次修訂

檢核 資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學		檢核 日期	115.6.17
	校舍名稱：實踐樓		檢核 人員	組長蔡翔宇
樓層：1~3樓(含地下室、露臺)				
項次	檢查內容	檢查結果	異常紀錄/後續改善措施	
1	檢查電器設備周圍環境是否潮濕或有積水情形(如：魚缸、加濕器等)。	☒ 否 ☐ 是		
2	檢查會產生熱源之電器設備周圍環境是否有易燃物品。	☒ 否 ☐ 是		
3	檢查使用中的電器設備插頭是否有緊密插牢於插座上。	☐ 否 ☒ 是		
4	檢查延長線是否同時連接多個高耗電電器(如：吹風機、電鍋、電磁爐、微波爐、烤箱等)。	☒ 否 ☐ 是		
5	檢查延長線是否有捆綁捲曲情形。	☒ 否 ☐ 是		
6	檢查延長線放置處上方是否有重物壓置之情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
7	目視電線或延長線外觀是否有破損、龜裂或熱熔解情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
8	檢查使用中之電線及延長線是否有發熱或有異味發生。	☒ 否 ☐ 是		
9	檢查插座及開關是否有破損、鬆脫或接觸不良情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
10	較長時間未使用之電器設備電源是否拔除。	☐ 否 ☒ 是		
說明	1. 請定期辦理用電安全檢查，並由檢查單位做成紀錄保存備查。 2. 請依檢查內容查核，若有異常情形請填寫異常紀錄，並於時限內完成改善。 3. 如有用電相關問題切勿自行處理，請通知業務單位由專業人員進行維護及處理。			

檢核人員：

組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼黃燕如
總務主任

臺北市校園用電安全自我檢查表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學		檢核日期	115.6.17
	校舍名稱：明德樓		檢核人員	組長蔡翔宇
樓層：1~4樓(含地下室)				
項次	檢查內容	檢查結果	異常紀錄/後續改善措施	
1	檢查電器設備周圍環境是否潮濕或有積水情形(如：魚缸、加濕器等)。	☒ 否 ☐ 是		
2	檢查會產生熱源之電器設備周圍環境是否有易燃物品。	☒ 否 ☐ 是		
3	檢查使用中的電器設備插頭是否有緊密插牢於插座上。	☐ 否 ☒ 是		
4	檢查延長線是否同時連接多個高耗電電器(如：吹風機、電鍋、電磁爐、微波爐、烤箱等)。	☒ 否 ☐ 是		
5	檢查延長線是否有捆綁捲曲情形。	☒ 否 ☐ 是		
6	檢查延長線放置處上方是否有重物壓置之情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
7	目視電線或延長線外觀是否有破損、龜裂或熱熔解情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
8	檢查使用中之電線及延長線是否有發熱或有異味發生。	☒ 否 ☐ 是		
9	檢查插座及開關是否有破損、鬆脫或接觸不良情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
10	較長時間未使用之電器設備電源是否拔除。	☐ 否 ☒ 是		
說明	1. 請定期辦理用電安全檢查，並由檢查單位做成紀錄保存備查。 2. 請依檢查內容查核，若有異常情形請填寫異常紀錄，並於時限內完成改善。 3. 如有用電相關問題切勿自行處理，請通知業務單位由專業人員進行維護及處理。			

檢核人員 組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼總務主任 黃燕茹

臺北市校園用電安全自我檢查表

114年10月29日第一次修訂

檢核 資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學		檢核 日期	115.6.17
	校舍名稱：光復樓		檢核 人員	組長蔡翔宇
樓層：1~4樓				
項次	檢查內容	檢查結果	異常紀錄/後續改善措施	
1	檢查電器設備周圍環境是否潮濕或有積水情形(如：魚缸、加濕器等)。	☒ 否 ☐ 是		
2	檢查會產生熱源之電器設備周圍環境是否有易燃物品。	☒ 否 ☐ 是		
3	檢查使用中的電器設備插頭是否有緊密插牢於插座上。	☐ 否 ☒ 是		
4	檢查延長線是否同時連接多個高耗電電器(如：吹風機、電鍋、電磁爐、微波爐、烤箱等)。	☒ 否 ☐ 是		
5	檢查延長線是否有捆綁捲曲情形。	☒ 否 ☐ 是		
6	檢查延長線放置處上方是否有重物壓置之情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
7	目視電線或延長線外觀是否有破損、龜裂或熱熔解情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
8	檢查使用中之電線及延長線是否有發熱或有異味發生。	☒ 否 ☐ 是		
9	檢查插座及開關是否有破損、鬆脫或接觸不良情形發生。	☒ 否 ☐ 是		
10	較長時間未使用之電器設備電源是否拔除。	☐ 否 ☒ 是		
說明	1. 請定期辦理用電安全檢查，並由檢查單位做成紀錄保存備查。 2. 請依檢查內容查核，若有異常情形請填寫異常紀錄，並於時限內完成改善。 3. 如有用電相關問題切勿自行處理，請通知業務單位由專業人員進行維護及處理。			

檢核人員：組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼
總務主任 吳燕如